

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области  
(Главное управление МЧС России по Самарской области)

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Самара, 443100 ул. Галактионовская, 193 тел. 338-96-06 факс 242-45-53

электронный адрес: mchs@samtel.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Самара  
управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Самарской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Самара, 443076 ул. Балаковская, 45 А, телефон: 266-72-69

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

### **Предписание № 394 / 1 / 1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования  
«Детско-юношеский центр «Подросток»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и ПР г.о. Самара  
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Самарской области (главного государственного инспектора г.о. Самара по пожарному надзору) А.С. Мамыкина

№ 394 от 04.04.2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период « 15 » мая 2019 г. с 10 час. 00 мин.  
до 11 час. 00 мин.

инспектором отдела надзорной деятельности и ПР г.о. Самара управления надзорной  
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской  
области (государственным инспектором г.о. Самара по пожарному надзору) Сафоновым

Александром Михайловичем проведена проверка объекта защиты эксплуатируемого  
МБУ ДО «ДЮЦ «Подросток», по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 271

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку)  
(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п.п.	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывает-ся только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и	Правила Противопожарного Режима в РФ п. 20 Руководитель организации	01.02.2020	

	наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (костюмерная, кладовая № 1, кладовая № 2, электрощитовая, склад)	обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"		
2	Руководитель организации не определил порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта	Правила Противопожарного Режима в РФ п. 50 Руководитель организации определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год	01.02.2020	
3	Части помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (Ф5.1 -костюмерная, кладовая № 1, кладовая № 2, склад и Ф4.2 – организация дополнительного образования детей; а также Ф4.2 и Ф1.3 – многоквартирный жилой дом)	Федеральному закону от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 88, ст. 4; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.5.2	01.02.2020	

*Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.*

*При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и(или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.*

*В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:*

- собственники имущества;*
- руководители федеральных органов исполнительной власти;*
- руководители органов местного самоуправления;*
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться, или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;*
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;*
- должностные лица в пределах их компетенции;*
- иные граждане.*

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области –  
государственный инспектор г.о. Самара по пожарному надзору  
старший лейтенант внутренней службы А.М. Сафонов

« 15 » мая 2019 г.



Предписание для исполнения получил:



И.о. директора МБУ ДО «ДЮЦ «Подросток» Константинова Ю.С.

(должность, фамилия, инициалы)